

# 检 测 报 告

报告编号： 2020-06-171

样品名称： 武进礼河水厂二次供水出

受检单位： /

委托单位： 常州市武进区水利局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



## 声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 委托送检样品，检测结果仅对样品负责。
4. 本报告检测结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
5. 对本检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十天内向本站提出，逾期不予受理。
6. 未经本站同意，不得以任何方式复制本检测报告，复制报告未经重新盖章无效。
7. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。

---

本机构通讯资料:

地址：无锡市滨湖区金水路108号      邮编:214072

电话(传真):(0510)85121999      邮箱:wxjcz@sina.cn



160013062478

报告编号: 2020-06-171

## 国家城市供水水质监测网无锡监测站

## 检 测 报 告

|              |                      |               |                      |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 样品编号:        | TW2006-80            | 样品类别:         | 管网水                  |
| 样品性状:        | 液体 透明                | 检测性质:         | 委托检测                 |
| 采样单位:        | 国家城市供水水质监测网<br>无锡监测站 | 采样地点:         | 武进区星河国际二次供水泵房<br>出水处 |
| 采样日期:        | 2020.6.3             | 检测日期:         | 2020.6.3~2020.6.5    |
| 委托单位<br>联系人: | 胥俊文                  | 委托单位<br>联系方式: | 13921033577          |

评价依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

结论 该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006要求。



签发日期: 2020年 6 月 11 日

备注

编制人: 赵漫萌

审核人: 李磊

签发人: 李磊



160013062478

报告编号: 2020-06-171

## 检 测 报 告

|   | 检测项目  | 单位        | 检测结果 | GB 5749-2006<br>标准限值 | 检测依据                 |
|---|-------|-----------|------|----------------------|----------------------|
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出  | 不得检出                 | GB/T5750.12-2006 2.2 |
| 2 | 菌落总数  | CFU/mL    | 未检出  | 100                  | GB/T5750.12-2006 1.1 |
| 3 | 色度    | 度         | <5   | 15                   | GB/T5750.4-2006 1.1  |
| 4 | 浑浊度   | NTU       | 0.43 | 1                    | GB/T5750.4-2006 2.1  |
| 5 | 臭和味   | 级         | 0    | 无异臭、异味               | GB/T5750.4-2006 3.1  |
| 6 | 肉眼可见物 | ——        | 无    | 无                    | GB/T5750.4-2006 4.1  |
| 7 | pH    | ——        | 7.3  | 6.5~8.5              | GB/T5750.4-2006 5.2  |
| 8 | 游离氯   | mg/L      | 0.50 | ≥0.05                | GB/T5750.11-2006 1.1 |

\*\*\*以下空白\*\*\*



160013062478

报告编号: 2020-06-171

## 检 测 报 告

| 检测用主要仪器 |                              |                |          |
|---------|------------------------------|----------------|----------|
| 编号      | 设备名称                         | 型号             | 本次检测使用仪器 |
| Ja-14   | 紫外分光光度计                      | Cary-50        |          |
| Ja-78   | TOC测定仪                       | 5310C          |          |
| Ja-79   | 浊度仪                          | 2100AN         | ✓        |
| Ja-80   | 离子色谱仪                        | ICS-90         |          |
| Ja-81   | 流动注射仪                        | AutoAnalyzer3  |          |
| Ja-82   | 等离子质谱仪                       | 810-MS         |          |
| Ja-83   | 气相色谱仪                        | 450-GC         |          |
| Ja-84   | 气相-质谱仪                       | 450-GC / 300MS |          |
| Ja-87   | 紫外可见分光光度计                    | TU-1900        |          |
| Ja-88   | 液相-质谱仪                       | 30A / API4000+ |          |
| Ja-96   | 液相色谱仪                        | 2695           |          |
| Ja-97   | 可见光分光光度计                     | DR2800         |          |
| Ja-99   | 水中油份浓度分析仪                    | ET1200         |          |
| Ja-100  | 原子吸收仪                        | AA240FS        |          |
| Ja-101  | 原子吸收仪                        | AA240Z         |          |
| Ja-119  | 气相色谱仪                        | Clarus 680     |          |
| Ja-120  | 离子色谱仪                        | ICS-1100       |          |
| Ja-121  | 数字式酸度计                       | PHSJ-4A        |          |
| Ja-126  | 溶氧仪                          | Pro20          |          |
| Ja-131  | 电感耦合-等离子体发射光谱仪               | ICP-OES 710    |          |
| Ja-132  | 气相色谱-质谱仪                     | 7890B / 5977B  |          |
| Ja-137  | 可见分光光度计                      | 精科N2           |          |
| Ja-138  | 透明度计                         | ST-30          |          |
| Ja-143  | 电导率仪                         | A222           |          |
| Ja-146  | 六路低本底 $\alpha$ 、 $\beta$ 测量仪 | LB-6           |          |
| Ja-155  | 分光光度计                        | 7230G          |          |
| Ja-182  | 紫外可见分光光度计                    | Genesys 150    |          |
| Ja-198  | 原子荧光光度计                      | AFS-9560       |          |
| Ja-203  | 流动注射仪                        | AutoAnalyzer3  |          |