CMA
160013062478

副本

WXJC-JL-BG-01

检 测 报 告

报告编号： 2020-12-220

样品名称： 武进礼河水厂二供进

受检单位： /

委托单位： 常州市武进区水利局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声　明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。

2. 本检测报告涂改、增删无效。

3. 委托送检样品，检测结果仅对样品负责。

4. 本报告检测结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。

5. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十天内向本站提出，逾期不予受理。

6. 未经本站同意，不得以任何方式复制本检测报告，复制报告未经重新盖章无效。

7. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号　　邮编：214072

电话（传真）：(0510) 85121999　　邮箱：xwjcz@sina.cn

160013062478

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检　测　报　告

样品编号：	TW2012-0258	样品类别：	生活饮用水
样品性状：	澄清液体	检测性质：	委托检测
采样单位：	国家城市供水水质监测网无锡监测站	采样地点：	常州市武进星河国际地下泵房进水处
采样日期：	2020.12.09	检测日期：	2020.12.09～2020.12.11
委托单位联系人：	胥俊文	委托单位联系方式：	13921033577

评价依据　　《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

结论　　该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006要求。

（检验检测专用章）

签发日期：2020年12月16日

备注　　/

编制人：赵漫菊　　审核人：[illegible]　　签发人：[illegible]

160013062478

检 测 报 告

	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2006 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006 2.2
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2006 1.1
3	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2006 1.1
4	浑浊度	NTU	0.14	1 水源与净水技术条件限制时为3	GB/T 5750.4-2006 2.1
5	臭和味	级	0	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 3.1
6	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2006 4.1
7	pH	无量纲	7.5	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2006 5.2
8	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.70	≥0.05	GB/T 5750.11-2006 1.1

以下空白

检测用主要仪器

编号	设备名称	型号	本次检测使用仪器
Ja-153	便携式浊度仪	1900C	√
Ja-85	隔水式恒温培养箱	GHP-9080	√
Ja-86	隔水式恒温培养箱	GHP-9080	√